



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1307037

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-400, CJX1-475

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器

委托人: 德力西电气有限公司

型号: CJX1-400, CJX1-475

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

数量: 21 台

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

收样日期: 2012-07-26

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业
园区

完成日期: 2012-10-05

生产企业: 德力西电气有限公司

样品来源: 工厂送样

生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-400, CJX1-475

Ui:1000V;

CJX1-400:Ith:400A; Ue /Ie: AC220V/400A,AC380V/400A,AC660V/400A;

CJX1-475:Ith:550A; Ue /Ie: AC220V/475A,AC380V/475A,AC660V/400A;

使用类别:AC-1,AC-2,AC-3,AC-4;

Us:AC36V,110V,127V,220V,380V;

极数:3P;

配用的辅助触头(2 常开 2 常闭,4 常开 4 常闭):

Ith: 10A;

AC-15: Ue/ Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC250V/0.13A;

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-10-26

备注:

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 产品认证变更申请书上该产品的产品描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 2-3 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前为: 见原报告第 6 页;
2. 原 CCC 认可报告编号: C009-A2005CCC0304-253449;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029031;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1370-S
首页	√	1	C-040-12B1370-S
报告组成	√	1	C-040-12B1370-S
安全型式试验报告	√	51	C-040-12B1370-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告




申请编号: A2012CCC0304-1307037 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJX1-400, CJX1-475, 样品数量: 21 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-26 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	---

试验依据标准:
 GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-400, CJX1-475
 Ui:1000V;
 CJX1-400:Ith:400A; Ue /Ie: AC220V/400A,AC380V/400A,AC660V/400A;
 CJX1-475:Ith:550A; Ue /Ie: AC220V/475A,AC380V/475A,AC660V/400A;
 使用类别:AC-1,AC-2,AC-3,AC-4;
 Us:AC36V,110V,127V,220V,380V;
 极数:3P;
 配用的辅助触头(2 常开 2 常闭,4 常开 4 常闭):
 Ith: 10A;
 AC-15: Ue/ Ie:AC380V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie:DC250V/0.13A;

主检: 朱文华 签名:  日期: 2012-10-26
审核: 王 炜 签名:  日期: 2012-10-26
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-10-26



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 产品认证变更申请书上该产品的产品描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 2-3 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前为: 见原报告第 6 页;
2. 原 CCC 认可报告编号: C009-A2005CCCC0304-253449;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029031;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。