



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2017CCC0304-2684255

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-25□□

CJX2-32□□

CJX2-38□□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司




(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0304-2684255 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJX2-25□□、CJX2-32□□ CJX2-38□□ 商    标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 2 台 收样日期: 2017-09-05 完成日期: 2017-09-26 样品来源: 生产企业送样	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者: 乐清市万联电器有限公司 生产者地址: 乐清市北白象镇小方村 生产企业: 乐清市万联电器有限公司 生产企业地址: 乐清市北白象镇小方村
---	--

试验依据标准: 原获证(母证书号: 2012010304578746)产品依据 GB/T 14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2012010304578746)产品的描述、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CJX2-25□□、CJX2-32□□、CJX2-38□□;  
 Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 6kV;  
 Ith: 50A;  
 Ie: CJX2-25□□: 25A; CJX2-32□□: 32A; CJX2-38□□: 38A;  
 使用类别: AC-3; 极数: 3P、4P (仅 CJX2-25□□);  
 Us: DC24V、DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz;  
 辅助触头(仅 3P): 1NO 或 1NC  
 Ith: 10A; Ui: 660V; Uimp: 6kV;  
 AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

主检: 陆林林 签名:  日期: 2017-09-27
审核: 姚 波 签名:  日期: 2017-09-27
签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-09-27



备注	利用已获证书结果申请人与母证书的信息:		
	利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请
	申请人名称	乐清市万联电器有限公司	德力西电气有限公司
	申请人地址	乐清市北白象镇小方村	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
	型号	CJX2 (WC1) -25 CJX2 (WC1) -32 CJX2 (WC1) -38	CJX2-25□□、CJX2-32□□、 CJX2-38□□
	母证书编号	2012010304578746	
	母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	说明: 本试验报告引用编号为“C-076-1C12500-S”、“02401-1711901147-S”的报告, 仅修改了申请人名称、地址, 与“C-076-1C12500-S”、“02401-1711901147-S”除产品型号外, 内部结构、参数均一致。		