



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2016CCC0304-2277405
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：CJX2s-06, CJX2sk-06

检测机构：上海电器设备检测所



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2s-06,CJX2sK-06 商 标: DELIXI 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-03-29 完成日期: 2016-04-08	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2s-06,CJX2sK-06

Ui:690V;

Ith:16A;

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/6A , 380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A;

AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V,127V, 220/230V ,240V, 380/400V, 415V, 440V
 50Hz,50/60Hz; IP20;3P

配用的辅助触头: (本体) Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A ,380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;1NO,1NC

主检: 王英超 日期: 2016.4.12
审核: 庄晓丽 日期: 2016.4.12
签发: 魏秋媛 日期: 2016.4.12



备注:

变更项目	变更前	变更后
增加浪涌抑制器	无浪涌抑制器	可按照客户要求增加浪涌抑制器 (此功能未经验证)
原证书编号	2014010304711487	
原测试报告编号	00901-A2015CCC0304- 2014630	
原检测单位	上海电器设备检测所	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2016CCC0304-2277405
首页	√	1	00901-A2016CCC0304-2277405
报告组成	√	1	00901-A2016CCC0304-2277405
安全型式试验报告	√	9	00901-A2016CCC0304-2277405
电磁兼容型式试验报告	√	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验