



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010304711487

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-06, CJX2sK-06 Ui:690V; Ith:16A; AC-3:Ue/Ie:220V/230V/6A, 380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A; AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz; IP20; 配用的辅助触头: (本体) Ith:10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 1NO, 1NC; 详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年05月28日 有效期至: 2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1140533



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2014010304711487

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

DELIXI ELECTRIC LTD
Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

DELIXI ELECTRIC LTD
Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

DELIXI ELECTRIC LTD
Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

AC Contactor

CJX2s-06, CJX2sK-06 Ui:690V; Ith:16A; AC-3:Ue/Ie:220V/230V/6A ,
380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A; AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A;
Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V , 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz; IP20; Auxiliary Contact: Ith:10A; AC-15: Ue/Ie:
220V/1.6A , 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 1NO, 1NC

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: May. 28, 2015 Date of expiry: Jul. 29, 2019

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul. 29, 2014

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1140533



中国国家强制性产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No. : 2014010304711487

申请编号Application No. : A2015CCC0304-2014630

申请人Applicant: 德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD

证书编号Certificate No. (变更前Original) : 2014010304711487

证书编号Certificate No. (变更后Present) : 2014010304711487

变更产品名称 交流接触器

Name of Product Modified:AC Contactor

型号Model/Type: CJX2s-06, CJX2sK-06 Ui:690V; Ith:16A; AC-3:Ue/Ie:220V/230V/6A, 380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A; AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz; IP20; 配用的辅助触头: (本体) Ith:10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 1NO, 1NC; 详细型号解释见附录

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	增加线圈50/60Hz电压	50Hz	50Hz, 50/60Hz
2	总装配图	2DLX. 400. 222. 1-40	2DLX. 400. 222. 1-20 、2DLX. 400. 222. 1A-20A
3	壳体供应商更名	乐清市百佳电器配件厂	乐清市百佳电气有限公司
4	触头供应商更名	中希合金有限公司	中希集团有限公司

第 1 页 / 共 2 页



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: 2014010304711487

5	铁心供应商更名	柳川铁芯有限公司	乐清市柳川铁芯厂
6	弹簧供应商更名	乐清市天力弹簧厂	温州天力弹簧有限公司

Above Modification is approved. The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date): 2015-05-28

第 2 页 / 共 2 页



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页


证书编号: 2014010304711487

纸号: 1140533

型号的解释:



常规: 省略不写
 常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器



常规: 省略不写
 常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 AC-3 使用类别下 380V 400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器

注: 常开、常闭辅助触头对数及组合型号: 01,10

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

