



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010304747103

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-06, CJX2sK-06 (型号解释详见附件);

Ui:690V; Ith=16A; Ue/Ie:AC-3:AC220V/230V/6A, 380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A; AC-4:AC380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A; Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz; IP20; 配用的辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ith=10A; Ue/Ie:AC-15:AC220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年07月04日 有效期至：2020年01月06日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年01月06日
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

证书编号：2015010304747103


第 1 页 共 1 页

纸 号：1738876

型号解释：



常规：省略不写
 常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器



常规：省略不写
 常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01,10

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心