



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304711867

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-25, CJX2s-25N, CJX2s-32, CJX2s-32N, CJX2s-38, CJX2s-38N, CJX2sK-25, CJX2sK-25N, CJX2sK-32, CJX2sK-32N, CJX2sK-38, CJX2sK-38N, CJX2c-25, CJX2c-25N, CJX2c-32, CJX2c-32N, CJX2c-38, CJX2c-38N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月26日 有效期至：2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2014010304711867

纸 号: 1786574

CJX2s-25, CJX2s-25N, CJX2s-32, CJX2s-32N, CJX2s-38, CJX2s-38N,
 CJX2sK-25, CJX2sK-25N, CJX2sK-32, CJX2sK-32N, CJX2sK-38, CJX2sK-38N,
 CJX2c-25, CJX2c-25N, CJX2c-32, CJX2c-32N, CJX2c-38, CJX2c-38N
 Ui: 690V;
 CJX2s-25, CJX2s-25N, CJX2sK-25, CJX2sK-25N, CJX2c-25, CJX2c-25N:
 Ith: 40A;
 AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/25A, 380V/400V/25A, 660V/690V/18A;
 AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/8.5A, 660V/690V/4.4A;
 CJX2s-32, CJX2s-32N, CJX2sK-32, CJX2sK-32N, CJX2c-32, CJX2c-32N:
 Ith: 50A;
 AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660V/690V/22A;
 AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A, 660V/690V/7.5A;
 CJX2s-38, CJX2s-38N, CJX2sK-38, CJX2sK-38N, CJX2c-38, CJX2c-38N:
 Ith: 50A;
 AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/400V/38A, 660V/690V/22A;
 AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/14A, 660V/690V/8.9A;
 Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz;
 IP20; 3P
 配用的辅助触头: (本体)
 Ith: 10A;
 AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;
 1NO, 1NC, 1NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书




附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2014010304711867

纸 号：1786574

型号解释



注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10、11

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心