



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307022045

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-20 Ue:AC380V/660V; In:0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 3.2A, 4A, 5A, 6.3A, 8A, 10A, 12.5A, 16A, 20A; Ics=Icu:380V/1.5kA, 660V/1.0kA; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 脱扣级别:10A; 3P; 配用的辅助触头:AC-13; Ue:AC220V; Ie:0.4A; 型号详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月21日 有效期至: 2016年01月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307022045

纸号: 350743

型号的解释:



注: 1) 0—无辅助触头; 1—一常开, 一常闭; 2—二常开; 3—二常闭。
2) 0—配电保护型; 1—电动机保护型; 2—仅有短路保护。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

