



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2636650

(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型号: DZ15LE-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况: 见附件 1
2. 原 CCC 认可报告编号: C040-0933741-5
3. 出具原 CCC 认可证书报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司
4. 原 CCC 证书编号: 2012011030F007007
5. 此份认证试验报告与原认证报告合并使用有效

<p>样品名称: 漏电断路器</p> <p>型号: DZ15LE-40</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-07-21</p> <p>完成日期: 2017-07-29</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15LE-40

Uimp:6kV;Ui:400V;Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);

In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;

过电流脱扣器类型:液压电磁式;

Ics=Icu:3kA;




I Δ n:15mA,30mA,50mA,75mA,100mA;

漏电脱扣器的类型:电子式;

AC 型;I Δ m:1kA;

使用类别:A;

极数:2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),不适用于隔离用。

主检: 朱文华	签字: 	日期: 2017-8-16
审核: 尤雪元	签字: 	日期: 2017-8-16
签发: 许建林	签字: 	日期: 2017-8-16



备注:

- 1.变更情况: 见附件 1;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B3741-S;
- 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010307007667;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。