



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010307007667

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ15LE-40/2901,DZ15LE-40/3901,DZ15LE-40/4901,DZ15LE-40/2902,DZ15LE-40/3902,DZ15LE-40/4902,DZ15LE-40T/2901,DZ15LE-40T/3901,DZ15LE-40T/4901,DZ15LE-40T/2902,DZ15LE-40T/3902,DZ15LE-40T/4902; U_i:400V;U_{imp}:6kV;U_e:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);I_n:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;过电流脱扣器类型: 液压电磁式;lcs=lcu:3kA;脱扣级别:20;l Δ n:15mA,30mA,50mA,75mA,100mA/AC型;漏电脱扣器的类型:电子式;l Δ m:1kA;使用类别:A类;极数:2P,3P,3P+N(3个保护极,N极不可开闭),不适用于隔离用。

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年01月08日 有效期至：2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

LSB3



主任：



中国质量认证中心