

21B64



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0307-1155665

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: DZ20-1250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告




申请编号: A2011CCC0307-1155665 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ20-1250 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-07-28 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	---

试验依据标准:
 GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20-1250
 Ui:AC690V,Ue:AC380V;
 In: 630A,700A,800A,1000A,1250A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Ics: 32.5kA; Icu: 65kA;
 A 类; 3P
 配用的辅助触头:
 AC-15: Ue: AC380V; Ie:3A, DC-13: Ue: DC220V; Ie:0.2A

主检: 张洁	签名: 	日期: 2011-08-29
审核: 陆维导	签名: 	日期: 2011-08-29
签发: 胡德霖	签名: 	日期: 2011-08-29



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的额定绝缘电压变更为 690V, 变更前该产品的额定绝缘电压为 660V;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B1710-S;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010307086623;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。