



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2636649  
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-160/□□□□, DZ20L-160T/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







<p>样品名称: 漏电断路器                  型号: DZ20L-160/4300B、                  DZ20L-160T/4300B                  商 标: /                  样品数量: 18 台                  样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2017-06-27、                  2017-07-12、2017-07-18                  完成日期: 2017-08-04</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西                  高科技工业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西                  高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇                  德力西高科技工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-160/□□□□, DZ20L-160T/□□□□; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics=Icu:12kA; IΔn: 30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定;; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别:A; IΔm:3kA; 3P+N(3个保护极, N极常通), 4P(3个保护极, N极可开闭); 不适用于隔离用  
 配用的辅助触头:Ui:380V; AC-15:380V/0.4A; DC-13:220V/0.15A, Ith:2A

<p>主检:  日期: 2017-08-04</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院                  检测报告专用章                  2017年8月24日</p>
<p>审核:  日期: 2017-08-23</p>	
<p>签发:  日期: 2017-08-24</p>	

备注:

- 1.变更情况: 详见附件;
- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-11DQ993(A2011CCC0307-1235538)
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院
- 4.原 3C 证书编号: 2002010307017339
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。