



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2636648
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







样品名称: 漏电断路器 型号: DZ20L-250/4300B 商 标: / 样品数量: 17 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-06-27、 2017-07-18 完成日期: 2017-08-04	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=Icu:15kA; IΔn: 30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别:A; IΔm:4kA; 4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用配用的辅助触头: Ui:380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, Ith:2A

主检: 	日期: 2017-08-04	 福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2017年8月25日
审核: 	日期: 2017-08-24	
签发: 	日期: 2017-08-25	

备注:

- 1.变更情况: 详见附页;
- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ971(A2016CCCC0307-2424609)
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院
- 4.原 3C 证书编号: 2002010307017325
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。