

3-7B
2014.8.11

报告编号: C-06801-1C14365



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2014CCC0307-1757514
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ47-125

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ47-125 数量: 32 收样日期: 2014-04-21 完成日期: 2014-07-29 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47-125 Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Ui: 500V; Uimp: 4kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 使用类别: A类; 极数: 1P、2P、3P、4P	
签发人: 杜量 签名:  签发日期: 2014-08-10	
备注:	





报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C14365
首页	√	1	C-06801-1C14365
报告组成	√	1	C-06801-1C14365
安全型式试验报告	√	182	C-06801-1C14365-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C14365

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0307-1757514 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ47-125 样品数量: 32 样品生产序号: / 收样日期: 2014-04-21 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高 科技工业园区
试验依据标准: GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47-125 Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Ui: 500V; Uimp: 4kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 使用类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2014-08-08	 浙江省机电产品质量检测所 2014年08月10日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2014-08-08	
签发: 杜量 签名:  日期: 2014-08-10	
备注	配电保护(C) 1P 125A: I-1、II-1、III-1; 100A: I-2、III-2; 63A: II-2、III-3 2P 125A: I-1、III-1; 100A: I-2、III-2; 63A: III-3 4P 125A: I-1、II-1、III-1、III-4; 100A: I-2、III-2、III-5; 63A: II-2、III-3、 III-6、K-1 电动机保护(D) 1P 125A: I-3、III-4 2P 125A: I-3、III-4 4P 125A: I-3、III-7、III-8 Y-1、Y-2 为材料块