



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2010CCC0307-1042011
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47-63、DZ47-63T

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




安全型式试验报告


申请编号: A2010CCC0307-1042011 (任务编号) 样品名称: 小型断路器 型号规格: DZ47-63T 样品数量: 123 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-01-05 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
---	--


试验依据标准: GB 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 DZ47-63、DZ47-63T; Ue:AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In:1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型:B型、C型、D型; Ics=Icn:6kA(B型:6A~40A; C型:1A~40A), 4.5kA(B型、C型:50A~63A, D型:1A~63A); 1P、2P、3P、4P

主检: 陈有昌 签名:  日期: 2011-03-09

审核: 钟海芝 签名:  日期: 2011-03-11

签发: 郑立新 签名:  日期: 2011-03-14



备注	1.变更情况		
	序号	变更项目	变更前后
	1	增加透明盖型号	DZ47-63 DZ47-63, DZ47-63T
	2	增加外壳的材质	聚酰胺 PA66 (阻燃增强) 聚酰胺 PA66 (阻燃增强)、聚碳酸酯 ZPC 阻燃 S-2000
	3	增加供应商	见“C009-A2007CCC0307-474879” 见“C-027-11DQ801”

2.原 3C 认可报告编号: C009-A2007CCC0307-474879;
 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;
 4.原 3C 证书编号: 2002010307007662;
 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。