



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0307-1190699
(任务编号)





产品名称: 小型断路器

型号: DZ47-63、DZ47-63T

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



安全型式试验报告

| | | |
|---|---|--|
| <p>申请编号: A2011CCC0307-1190699 (任务编号)</p> <p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型号规格: DZ47-63、DZ47-63T</p> <p>数量: 222 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2011-10-19</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p> | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p> | |
| <p>试验依据标准: GB 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》</p> | | |
| <p>试验结论: 合格</p> | | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47-63, DZ47-63T; Ue:AC230/400V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); B 型: In:6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C 型、D 型: In:1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B 型, C 型, D 型;lcs=lcn:6kA(B 型 In:6A~40A, C 型 In:1A~40A), 4.5kA(B 型, C 型 In:50A~63A, D 型 In:1A~63A); 1P、2P、3P、4P</p> | | |
| <p>主检: 张学军 签名:  日期: 2011-12-02</p> |  <p>福建省产品质量检验研究院 2011年12月5日</p> | |
| <p>审核: 陈秀英 签名:  日期: 2011-12-05</p> | | |
| <p>签发: 郑立新 签名:  日期: 2011-12-05</p> | | |
| <p>备注</p> | <p>无</p> | |