



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010307717868

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47LE-125, DZ47LE-125G; U_i : 500V; U_e : AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); I_n : 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; I_{cu} : 10kA; I_{cs} : 7.5kA; $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/AC型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 2.5kA; 脱扣级别: 20; 使用类别: A类; DZ47LE-125: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N (3个保护极, N极不可开闭), 4P; DZ47LE-125G: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月17日 有效期至: 2019年08月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年08月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

4-29



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1201583