



# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2014CCC0307-1757508  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ47PLE、DZ47PLE G

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称: 剩余电流动作断路器<br>型 号: DZ47PLE、DZ47PLE G<br>数 量: 91<br>收样日期: 2014-06-10<br>完成日期: 2014-07-18<br>样品来源: 企业送样                                                                                      | 委托人: 德力西电气有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区<br><br>生产者(制造商): 德力西电气有限公司<br>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区<br><br>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司<br>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 |
| 试验结论: 合格                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>DZ47PLE、DZ47PLE G Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; Icn=Ics=4.5kA; I $\Delta$ m: 500A; C型、D型特性; I $\Delta$ n : 30mA; AC型; 电子式; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭); |                                                                                                                                                                |
| 签发人: 杜量<br>签名: <br>签发日期: 2014-10-14                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 备注:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |

## 报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数  | 编号                |
|------------|----|-----|-------------------|
| 封面         | √  | 1   | C-06801-1C14590   |
| 首页         | √  | 1   | C-06801-1C14590   |
| 报告组成       | √  | 1   | C-06801-1C14590   |
| 安全型式试验报告   | √  | 121 | C-06801-1C14590-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | √  | /   | /                 |
|            |    |     |                   |
|            |    |     |                   |
|            |    |     |                   |
|            |    |     |                   |
|            |    |     |                   |
| 封底         | √  | 1   | C-06801-1C14590   |

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

## 安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0307-1757508  
(任务编号)  
样品名称: 剩余电流动作断路器  
型号规格: DZ47PLE、DZ47PLE G  
样品数量: 91  
样品生产序号: /  
收样日期: 2014-06-10  
样品来源: 企业送样  
抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
生产者(制造商): 德力西电气有限公司  
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司  
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 试验依据标准:

GB16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则》

GB16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47PLE、DZ47PLE G Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;  
Icn=Ics=4.5kA; I $\Delta$ m: 500A; C型、D型特性; I $\Delta$ n: 30mA; AC型; 电子式; 极数:  
1P+N(带一个保护极, N极可开闭);

主检: 傅 炳 签名: [Signature] 日期: 2014-10-13

审核: 袁科锋 签名: [Signature] 日期: 2014-10-13

签发: 杜 量 签名: [Signature] 日期: 2014-10-14



备注