



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2112573  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ47PLE、DZ47PLE G




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型 号: DZ47PLE、DZ47PLE G</p> <p>数 量: 12</p> <p>收样日期: 2015-09-08</p> <p>完成日期: 2015-09-15</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
---	---

试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 DZ47PLE、DZ47PLE G Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; Icn=Ics=4.5kA; IΔm: 500A; C型、D型特性; IΔn : 30mA; AC型; 电子式; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

主检: 傅 炳 签名:  日期: 2015-10-19
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2015-10-20
签发: 杜 量 签名:  日期: 2015-10-20



备注: EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[13] 压敏电阻型号变更	07K471	07K561
原 3C 证书编号	2014010307735481	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14590
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C151899
首页	√	1	C-06801-1C151899
报告组成	√	1	C-06801-1C151899
安全型式试验报告	√	14	C-06801-1C151899-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C151899

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验