



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307938276

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47PLES-40; Ue:AC230V; In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型:C
型; Ics:4500A; Icn:4500A; I Δ n:30mA; 额定剩余动作类型:AC 型; 额定剩余动作类型:
电子式; I Δ m:500A; 极数:1P+N(带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年02月07日

有效期至: 2022年02月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1605002