2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2013CCC0307-1700460
（任务编号）

产品名称：小型断路器

型　　号：DZ47s

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称：小型断路器 型　　号：DZ47s 数　　量：503台 样品来源：工厂送样 收样日期：2014-01-07 完成日期：2014-02-25	委 托 人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者(制 造 商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验结论：合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47s
Ue: AC230V/400V (1P),AC230V(1P+N),AC400V(2P,3P,3P+N,4P);
In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
Ics=Icn:6kA；瞬时脱扣类型：B型，C型，D型；
极数：B型,C型,D型(10A-63A): 1P+N,3P+N(N极可开闭)
B型(6A-63A): 1P,2P,3P,4P；
C型,D型(1A-63A): 1P,2P,3P,4P。

签发人：鲍 幸
签名：鲍幸
签发日期：2014-02-28

备注	D63/1P:#01-#13#43-#48 D50/1P:#28 D40/1P:#27#55-#57#76-#78#145-#147 D32/1P:#26 D25/1P:#25 D20/1P:#24 D16/1P:#23 D13/1P:#22 D10/1P:#21 D8/1P:#20 D6/1P:#19 D5/1P:#18 D4/1P:#17 D3/1P:#16 D2/1P:#15 D1/1P:#14#52-#54#148-#150	B63/1P:#96-#98#118-#120 B50/1P:#111 B40/1P:#110#112-#114 B32/1P:#109 B25/1P:#108 B20/1P:#107 B16/1P:#106 B13/1P:#105 B10/1P:#104 B8/1P:#103 B6/1P:#102	C63/1P:#139-#141 C50/1P:#138 C40/1P:#137 C32/1P:#136 C25/1P:#135 C20/1P:#134 C16/1P:#133 C13/1P:#132 C10/1P:#131 C8/1P:#130 C6/1P:#129 C5/1P:#128 C4/1P:#127 C3/1P:#126 C2/1P:#125 C1/1P:#124
	D63/4P:#29-#42#49-#51 D40/4P:#61-#63#73-#75 D1/4P:#58-#60	B63/4P:#99-#101#121-#123 B40/4P:#115-#117 B63/1P+N:#151-#153	C63/4P:#142-#144
	D63/2P:#67-#69#79#80 D40/2P:#70-#72 D1/2P:#64-#66	D63/1P+N:#81-#89 D10/1P+N:#90-#92 D40/1P+N:#93-#95	C63/1P+N:#154-#156

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-13C0283-S
首页	√	1	03601-A-13C0283-S
报告组成	√	1	03601-A-13C0283-S
安全型式试验报告	√	169	03601-A-13C0283-S
电磁兼容型式试验报告			

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号：A2013CCC0307-1700460 (任务编号) 样品名称：小型断路器 型号规格：DZ47s 样品数量：503台 样品生产序号：/ 收样日期：2014-01-07 样品来源：工厂送样 抽样通知书编号：/	委 托 人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者(制 造 商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验依据标准：GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》

试验结论：合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47s
Ue: AC230V/400V (1P),AC230V(1P+N),AC400V(2P,3P,3P+N,4P);
In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
Ics=Icn:6kA；瞬时脱扣类型：B型，C型，D型；
极数：B型,C型,D型(10A-63A): 1P+N,3P+N(N极可开闭)
B型(6A-63A): 1P,2P,3P,4P；
C型,D型(1A-63A): 1P,2P,3P,4P。

主检：王 炜	签名：王炜	日期：2014-02-28
审核：尤雪元	签名：尤雪元	日期：2014-02-28
签发：鲍 辛	签名：鲍辛	日期：2014-02-28

（检测机构名称、盖章）
2014年02月28日

备注	D63/1P:#01-#13#43-#48 D50/1P:#28 D40/1P:#27#55-#57#76-#78#145-#147 D32/1P:#26 D25/1P:#25 D20/1P:#24 D16/1P:#23 D13/1P:#22 D10/1P:#21 D8/1P:#20 D6/1P:#19 D5/1P:#18 D4/1P:#17 D3/1P:#16 D2/1P:#15 D1/1P:#14#52-#54#148-#150	B63/1P:#96-#98#118-#120 B50/1P:#111 B40/1P:#110#112-#114 B32/1P:#109 B25/1P:#108 B20/1P:#107 B16/1P:#106 B13/1P:#105 B10/1P:#104 B8/1P:#103 B6/1P:#102	C63/1P:#139-#141 C50/1P:#138 C40/1P:#137 C32/1P:#136 C25/1P:#135 C20/1P:#134 C16/1P:#133 C13/1P:#132 C10/1P:#131 C8/1P:#130 C6/1P:#129 C5/1P:#128 C4/1P:#127 C3/1P:#126 C2/1P:#125 C1/1P:#124
	D63/4P:#29-#42#49-#51 D40/4P:#61-#63#73-#75 D1/4P:#58-#60	B63/4P:#99-#101#121-#123 B40/4P:#115-#117 B63/1P+N:#151-#153	C63/4P:#142-#144
	D63/2P:#67-#69#79#80 D40/2P:#70-#72 D1/2P:#64-#66	D63/1P+N:#81-#89 D10/1P+N:#90-#92 D40/1P+N:#93-#95	C63/1P+N:#154-#156