



变更确认表

CQC/18 流程 0101.03

变更申请号: A2014CCC0201-1877800

委托人: 德力西电气有限公司

原证书号: 2014010201719520

产品名称: 框缘式单相两极带接地插座 (模数化插座)

型号: DZ47X 16A 250V~
DZ47X 10A 250V~

变更内容: 1. 认证实施规则变更;
2. 在证书上产品名称更改。

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 认证实施规则变更	CNCA-01C-003:2011	CNCA-C02-01:2014
2. 证书上产品名称	框缘式单相两极带接地插座	框缘式单相两极带接地插座 (模数化插座)
3. EMC 试验	无	无

变更结论: DZ47X 16A250V~框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)等产品, 经核查补充试验后, 符合 GB2099.1-2008 标准要求。

上报单位负责人批准 (签字):

日期:





2012090713Z



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2014CCC0201-1877800

产品名称: 框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)


型 号: DZ47X 16A250V~

DZ47X 10A250V~

检测机构: 上海电气器具检验测试所



安全型式试验报告


<p>申请编号: A2014CCC0201-1877800 样品名称: 框缘式单相两极带接地插座 (模数化插座) 型号规格: DZ47X 16A250V ~</p> <p>商 标: _____ (识别标志: )</p> <p>样品数量: 3 个 样品生产序号: _____ 收样日期: 2014-09-18</p> <p>样品来源: 委托方送样 抽样通知书编号: _____</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区</p> <p>生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区</p> <p>生 产 企 业: 德力西电气(芜湖) 有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机 械工业园</p>
---	--

试验依据标准:
 GB2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》
 GB1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》


试验结论: 合格

本申请单元覆盖产品型号规格及相关情况说明:
 本报告覆盖框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)DZ47X 10A250V ~。

主检: 刘文晨 签名:  日期: 2014.09.25
 审核: 陈 平 签名:  日期: 2014.09.25
 签发: 张玮昌 签名:  日期: 2014.09.25


 上海电气器具检验测试所
 2014年9月25日

备注

(1) 本报告为证书 2014010201719520 的变更报告, 需与原报告 C-01001-140673-S 配合使用方有效。
 本变更报告变更内容: 在原报告 C-01001-140673-S 基础上, 产品名称由“框缘式单相两极带接地插座”改为“框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)”, 识别标志改为“”。

(2) 主检产品和覆盖产品各用 3 个样品。

附页

产品名称、型号、规格

本次核查中共有 2 个规格产品:

主检产品: DZ47X 16A250V ~


框缘式单相两极带接地插座 (模数化插座);

覆盖产品 1: DZ47X 10A250V ~

框缘式单相两极带接地插座 (模数化插座)。

用

样品描述及说明

1. 此次核查中,主检产品框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)DZ47X 16A250V~和覆盖产品框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)DZ47X 10A250V~;
2. 对主检产品: DZ47X 16A250V~进行 GB2099.1-2008 中第 8 章标志项目的检验,对覆盖产品 DZ47X 10A250V~进行 GB2099.1-2008 中第 8 章标志项目的检验,所检项目均合格。
3. 主检产品和覆盖产品的差异: 插孔面板尺寸不同, 电流参数不同。
4. 本次核查产品和原证书产品的差异: 产品名称由“框缘式单相两极带接地插座”改为“框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)”; 识别标志改为“”。