151300110071

2015闽质监验字051号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证
试验报告

☐新申请 ☒ 变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2016CCC0307-2360932
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型　　号：DZ47sLE、DZ47sLEG

检测机构：福建省产品质量检验研究院

福建省产品质量检验研究院
检测报告专用章
(1)

样品名称：剩余电流动作断路器 型　　号：DZ47sLE 商　　标：/ 样品数量：64 台 样品来源：送样 收样日期：2016-06-20、2016-10-14 完成日期：2016-11-30	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：依据 GB16917.1-2014、GB16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47sLE；Ue:AC230V(1P+N、2P)，AC400V(3P、3P+N、4P)；In:6A，10A，16A，20A，25A，32A；B、C、D 型特性；IΔn:30mA，50mA，75mA，100mA，300mA/AC 型；Ics=Icn=6kA；IΔm:630A；1P+N(1 个保护极，N 极常通，不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N(3 个保护极，N 极常通，不适用于隔离用)、4P

DZ47sLEG；Ue:AC230V(1P+N、2P)；In:6A，10A，16A，20A，25A，32A；B、C、D 型特性；IΔn:30mA/AC 型；IΔm:630A；Ics=Icn=6kA；1P+N(1 个保护极，N 极常通，不适用于隔离用)、2P

主检：杨青林	日期：2016-11-30	福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2017 年 3 月 13 日
审核：胡保芳	日期：2017-03-10	
签发：邹斌	日期：2017-03-13	

备注：1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品描述变更(可控硅安装方式)	插件(1P+N，2P，漏电线路板为分立、集成)	贴片（仅 1P+N，2P)(仅 1P+N，2P，漏电线路板为分立、集成)
2	线路板变更	集成过压 DZ47sLEG 的线路板(旧)	集成过压 DZ47sLEG 的线路板(新)
3	线路板变更	DZ47sLE(1P+N、2P、3P+N、4P)的线路板(旧)	DZ47sLE(1P+N、2P、3P+N、4P)的线路板(新)
4	压敏电阻供应商变更	/	MYN12 911K(3P)；MYN12 102K(3P+N/4P)成都铁达电子有限公司

2.原 3C 认可报告编号：02501-15DQ014；
3.出具原 3C 试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
4.原 3C 证书编号：2015010307787417；
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)；
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效；
7.此报告与“02501-16DQ859”相关联，“02501-16DQ859”报告为变更型式试验报告。