

3-58
2016.1.27

报告编号: 03601-A-15B1971-S



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0305-2193361
(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型号: LAY8E

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






LAY8E-11D3Q4.#01-#05; LAY8E-11X202.#06(按钮两位自锁);
LAY8E-11XB202.#07(按钮两位自锁); LAY8E-11BNZS1.#08(平钮自锁白色);
LAY8E-11Y20.#09(钥匙钮两位); LAY8E-11ZS4.#10(平钮红色);
LAY8E-11ZS4.#11(急停钮); LAY8E-11ZS4.#12(平钮绿色);
LAY8E-11S.#13(双头钮); LAY8E-11FZS3.#14(平钮黑色);
LAY8E-11BN3.#15(平钮黄色); LAY8E-11FZS3.#16(防水钮自锁);
LAY8E-11F3.#17(防水钮)



样品名称: 按钮开关 型号: LAY8E 商标: / 数量: 23 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2015-12-18 完成日期: 2015-12-29	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高 科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区
--	--

试验结论: 依据 GB 14048.5-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 LAY8E
 Ui:400V;
 AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.5A,AC220V/4.5A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.4A,DC110V/0.8A;
 Ith:10A; IP40/ IP65(仅防水钮及防水钮自锁)(板前);
 安装孔径: Φ22mm.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2016-01-27
 审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2016-01-27
 签发: 顾丽琴 签名:  日期: 2016-01-27



备注: LAY8E-11D3Q4:#01-#05;LAY8E-11X202:#06(旋钮两位自锁);
 LAY8E-11XB202:#07(旋钮柄两位自锁);LAY8E-11BNZS1:#08(平钮自锁白色)
 LAY8E-11Y20:#09(钥匙钮两位);LAY8E-11BN4:#10(平钮红色)
 LAY8E-11ZS4:#11(急停钮);LAY8E-11M3:#12(蘑菇钮绿色)
 LAY8E-11S:#13(双头钮);LAY8E-11BN2:#14(平钮黑色)
 LAY8E-11BN5:#15(平钮黄色);LAY8E-11FZS3:#16(防水钮自锁)
 LAY8E-11F3:#17(防水钮)

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-15B1971-S
首页	√	1	03601-A-15B1971-S
报告组成	√	1	03601-A-15B1971-S
安全型式试验报告	√	35	03601-A-15B1971-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验