



2012002878Z



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1329470

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-1801, CJX2-1810

CJX2-18N02, CJX2-18N20, CJX2-18N11

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器	委托人: 德力西电气有限公司
型号: CJX2-1801, CJX2-1810, CJX2-18N02, CJX2-18N20, CJX2-18N11	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
数量: 15 台	生产者(制造商): 德力西电气有限公司
收样日期: 2012-08-17	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
完成日期: 2012-08-29	生产企业: 德力西电气有限公司
样品来源: 工厂送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-1801, CJX2-1810, CJX2-18N02, CJX2-18N20, CJX2-18N11

Ith:32A; Ui:690V;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2-18:AC-3:Ue /Ie:AC380V/18A; AC660V/12A;

CJX2-18, CJX2-18N: AC-4: Ue /Ie:AC380V/7.7A; AC660V/3.8A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;

极数:3P;外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/ Ie:AC220V/1.6A; Ue/ Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-09-12

备注:

- 1.产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 该产品的总装配图号、触头尺寸、控制线圈电压及参数变更为: 见本报告第4页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第8页; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 总装配图号、触头尺寸、控制线圈电压及参数为: 见原报告第2页; 安全件为: 见原报告第6页;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-07B0665-S;
- 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022830;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1800-S
首页	√	1	C-040-12B1800-S
报告组成	√	1	C-040-12B1800-S
安全型式试验报告	√	55	C-040-12B1800-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1329470

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX2-1801, CJX2-1810,
CJX2-18N02, CJX2-18N20, CJX2-18N11

样品数量: 15 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-08-17

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工
业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高
科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
工业园区

试验依据标准:

GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-1801, CJX2-1810, CJX2-18N02, CJX2-18N20, CJX2-18N11

Ith:32A; Ui:690V;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2-18:AC-3:Ue /Ie:AC380V/18A; AC660V/12A;

CJX2-18, CJX2-18N: AC-4: Ue /Ie:AC380V/7.7A; AC660V/3.8A;



Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;

极数:3P;外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/ Ie:AC220V/1.6A; Ue/ Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

主检: 王文科 签名:  日期: 2012-09-12审核: 王 炜 签名:  日期: 2012-09-12签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-09-12

备注

- 1.产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 该产品的总装配图号、触头尺寸、控制线圈电压及参数变更为: 见本报告第 4 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 总装配图号、触头尺寸、控制线圈电压及参数为: 见原报告第 2 页; 安全件为: 见原报告第 6 页;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-07B0665-S;
- 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022830;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。