



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1329475

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-4011, CJX2-5011, CJX2-6511,

CJX2-40N22, CJX2-50N22, CJX2-65N22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-4011, CJX2-5011, CJX2-6511,  
CJX2-40N22, CJX2-50N22, CJX2-65N22

数 量: 56 台

收样日期: 2012-07-26

完成日期: 2012-09-21

样品来源: 工厂送样

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高  
科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德  
力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西  
高科技工业园区

试验结论:

合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-4011, CJX2-40N22, CJX2-5011, CJX2-50N22, CJX2-6511, CJX2-65N22;

Ith: 60A (CJX2-40, CJX2-40N), 80A (CJX2-50, CJX2-50N, CJX2-65, CJX2-65N);

Ui: 690V;

Ue/Ie: AC-3: CJX2-40: 380V/40A, 660V/34A;

CJX2-50: 380V/50A, 660V/39A;

CJX2-65: 380V/65A, 660V/42A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 380V/400V;

极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;

配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

AC-4: CJX2-40, CJX2-40N: 380V/18.5A, 660V/9A;

CJX2-50, CJX2-50N: 380V/24A, 660V/12A;

CJX2-65, CJX2-65N: 380V/28A, 660V/14A;

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-10-11

备 注:

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 额定电源电压Us 变更为: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 380V/400V; 总装配图号变更为: 2DLX.438.011.1~15 CJX2-40N, 50N, 65N; 控制线圈变更为: 见本报告第4页; 安全件变更为: 见本报告第8页;

变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 额定电源电压Us 为: AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 总装配图号为: 2DLX.438.007.1~25 CJX2-40N, 50N, 65N; 控制线圈为: 见原报告第2页; 安全件为: 见原报告第6页;

2. 原CCC认可报告编号: C-040-08B0599-S;

3. 出具原CCC认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;

4. 原CCC证书编号: 2002010304022831;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

## 报告组成

| 报告内容       | 有无 | 页数  | 编号              |
|------------|----|-----|-----------------|
| 封面         | √  | 1   | C-040-12B1803-S |
| 首页         | √  | 1   | C-040-12B1803-S |
| 报告组成       | √  | 1   | C-040-12B1803-S |
| 安全型式试验报告   | √  | 118 | C-040-12B1803-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /   | /               |
|            |    |     |                 |

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



## 安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1329475

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX2-4011, CJX2-5011, CJX2-6511,

CJX2-40N22, CJX2-50N22, CJX2-65N22

样品数量: 56 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-07-26

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工  
业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园  
区

试验依据标准:

GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接  
触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-4011, CJX2-40N22, CJX2-5011, CJX2-50N22, CJX2-6511, CJX2-65N22;

Ith: 60A (CJX2-40, CJX2-40N), 80A (CJX2-50, CJX2-50N, CJX2-65, CJX2-65N);

Ui: 690V;

Ue/Ie: AC-3: CJX2-40: 380V/40A, 660V/34A;

AC-4: CJX2-40, CJX2-40N: 380V/18.5A, 660V/9A;

CJX2-50: 380V/50A, 660V/39A;

CJX2-50, CJX2-50N: 380V/24A, 660V/12A;

CJX2-65: 380V/65A, 660V/42A;

CJX2-65, CJX2-65N: 380V/28A, 660V/14A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 380V/400V;

极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;

配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

主检: 王文科 签名: 王文科 日期: 2012-10-11

审核: 姚惠芳 签名: 姚惠芳 日期: 2012-10-11

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2012-10-11



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 额定电源电压Us 变更为 AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 380V/400V; 总装配图号变更为: 2DLX.438.011.1~15 CJX2-40N, 50N, 65N; 控制线圈变更为: 见本报告第4页; 安全件变更为: 见本报告第8页;  
变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 额定电源电压Us 为: AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 总装配图号为: 2DLX.438.007.1~25 CJX2-40N, 50N, 65N; 控制线圈为: 见原报告第2页; 安全件为: 见原报告第6页;
2. 原CCC认可报告编号: C-040-08B0599-S;
3. 出具原CCC认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院有限公司;
4. 原CCC证书编号: 2002010304022831;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。