



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1329479

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2-8011, CJX2-80N22,
CJX2-9511, CJX2-95N22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器

型号: CJX2-8011, CJX2-80N22,

CJX2-9511, CJX2-95N22

数量: 34 台

收样日期: 2012-07-26

完成日期: 2012-08-31

样品来源: 工厂送样

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-8011, CJX2-80N22, CJX2-9511, CJX2-95N22;

Ith:125A; Ui:690V;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2-80:AC-3:Ue/Ie:AC380V/80A; AC660V/49A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A; AC660V/17.3A;

CJX2-80N: AC-4:Ue/Ie: AC380V/37A; AC660V/17.3A;

CJX2-95:AC-3:Ue/Ie:AC380V/95A; AC660V/55A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/44A; AC660V/21.3A;

CJX2-95N: AC-4: Ue/Ie:AC380V/44A; AC660V/21.3A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;

极数:3P;外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A; 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-09-26

备注:

- 1.产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 该产品的总装配图号、控制线圈电压及参数变更为: 见本报告第4页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第8页; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 总装配图号、控制线圈电压及参数为: 见原报告第2页; 安全件为: 见原报告第6页;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-08B0590-S;
- 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022060;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1805-S
首页	√	1	C-040-12B1805-S
报告组成	√	1	C-040-12B1805-S
安全型式试验报告	√	93	C-040-12B1805-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1329479
(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX2-8011, CJX2-80N22,
CJX2-9511, CJX2-95N22

样品数量: 34 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-07-26

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工
业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高
科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
工业园区

试验依据标准:

GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动
器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-8011, CJX2-80N22, CJX2-9511, CJX2-95N22

Ith:125A; Ui:690V;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2-80:AC-3:Ue/Ie:AC380V/80A; AC660V/49A; AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A; AC660V/17.3A;

CJX2-80N: AC-4:Ue/Ie: AC380V/37A; AC660V/17.3A;

CJX2-95:AC-3:Ue/Ie:AC380V/95A; AC660V/55A; AC-4:Ue/Ie:AC380V/44A; AC660V/21.3A;


CJX2-95N: AC-4: Ue/Ie:AC380V/44A; AC660V/21.3A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;

极数:3P;外壳防护等级:IP20;


配用的辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A; 380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

主检: 王文科 签名: 


日期:

2012-09-26

审核: 陆维导 签名: 

日期:

2012-09-26

签发: 胡德霖 签名: 

日期:

2012-09-26

(检测机构名称、盖章)

2012年09月26日

备注

1.产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 该产品的总装配图号、控制
线圈电压及参数变更为: 见本报告第 4 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页;

变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 总装配图号、控制线圈电压及参数为: 见原报告
第 2 页; 安全件为: 见原报告第 6 页;

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-08B0590-S;

3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010304022060;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。