



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0206-2938448
(任务编号)

产品名称: 暗装式配电箱(箱体)

型 号: CDPZ30s-80R、CDPZ30s-4R、CDPZ30s-6R、
CDPZ30s-8R、CDPZ30s-10R、CDPZ30s-12R、
CDPZ30s-15R、CDPZ30s-18R、CDPZ30s-20R、
CDPZ30s-20RD、CDPZ30s-24R、CDPZ30s-24RD、
CDPZ30s-30R、CDPZ30s-36R、CDPZ30s-40R、
CDPZ30s-45R、CDPZ30s-54R、CDPZ30s-60R、
CDPZ30s-72R IP30



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司




安全型式试验报告

<p>申请编号：A2018CCC0206-2938448 (任务编号)</p> <p>样品名称：暗装式配电箱(箱体)</p> <p>型号规格：CDPZ30s-80R IP30</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：3只</p> <p>样品生产序号：/</p> <p>收样日期：2018.7.18</p> <p>样品来源：客户送样</p> <p>抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者：德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业：德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	---

试验依据标准：
 GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》
 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 本次主检样品为 CDPZ30s-80R IP30，覆盖 CDPZ30s-4R、CDPZ30s-6R、CDPZ30s-8R、CDPZ30s-10R、CDPZ30s-12R、CDPZ30s-15R、CDPZ30s-18R、CDPZ30s-20R、CDPZ30s-20RD、CDPZ30s-24R、CDPZ30s-24RD、CDPZ30s-30R、CDPZ30s-36R、CDPZ30s-40R、CDPZ30s-45R、CDPZ30s-54R、CDPZ30s-60R、CDPZ30s-72R IP30 样品。
 覆盖样品送检数量均各为3只。

<p>主检：陈小辉 签名： 日期：2018.7.26</p>	 <p>浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2018年7月26日</p>
<p>审核：张秋声 签名： 日期：2018.7.26</p>	
<p>签发：徐建楚 签名： 日期：2018.7.26</p>	

备注

本报告为证书 2016010206895154 的变更确认试验报告，本次除进行变更导轨宽度、新增产品型号外，其余均未变更。

本报告应与原型式试验报告（02401-1611102862）和变更试验报告（02401-1711105498-XG1、02401-1811103137）同时使用方才有效，单独使用无效。

对新增型号样品 CDPZ30s-40R 进行了第8、12章试验，对其余送检样品均进行了第8章试验。