



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0206-2938437  
(任务编号)

产品名称: 明装式配电箱 (箱体)

型 号: CDPZ30s-80M、CDPZ30s-4M、CDPZ30s-6M、  
CDPZ30s-8M、CDPZ30s-10M、CDPZ30s-12M、  
CDPZ30s-15M、CDPZ30s-18M、CDPZ30s-20M、  
CDPZ30s-20MD、CDPZ30s-24M、CDPZ30s-24MD、  
CDPZ30s-30M、CDPZ30s-36M、CDPZ30s-40M、  
CDPZ30s-45M、CDPZ30s-54M、CDPZ30s-60M、  
CDPZ30s-72M IP30



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



# 安全型式试验报告

<p>申请编号：A2018CCC0206-2938437 (任务编号) 样品名称：明装式配电箱（箱体） 型号规格：CDPZ30s-80M IP30 商 标：/ 样品数量：3只 样品生产序号：/ 收样日期：2018.7.18 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	--

试验依据标准：  
 GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》  
 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
 本次主检样品为 CDPZ30s-80M IP30，覆盖 CDPZ30s-4M、CDPZ30s-6M、CDPZ30s-8M、CDPZ30s-10M、CDPZ30s-12M、CDPZ30s-15M、CDPZ30s-18M、CDPZ30s-20M、CDPZ30s-20MD、CDPZ30s-24M、CDPZ30s-24MD、CDPZ30s-30M、CDPZ30s-36M、CDPZ30s-40M、CDPZ30s-45M、CDPZ30s-54M、CDPZ30s-60M、CDPZ30s-72M IP30 样品。  
 覆盖样品送检数量均各为3只。

<p>主检：陈小辉 签名： 日期：2018.7.26</p>	 <p>浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2018年7月26日</p>
<p>审核：张秋声 签名： 日期：2018.7.26</p>	
<p>签发：徐建楚 签名： 日期：2018.7.26</p>	

备注

本报告为证书 2016010206895156 的变更确认试验报告，本次除变更导轨宽度、增加产品型号外，其余均未变更。  
 本报告应与原型式试验报告（02401-1611102863）和变更确认报告（02401-1811103154）同时使用方才有效，单独使用无效。  
 对新增型号样品 CDPZ30s-40M 进行了第8、12章试验，对送检样品均进行了第8章试验。