



2009002878Z



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0307-1127977
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: DZ20Y、J、G-225, DZ20Y-225T

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0307-1127977 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ20Y、J、G-225,DZ20Y-225T 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-05-07 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产者 (制造商): 德力西电气有限公司 生产者 (制造商) 地址: 乐清市柳市镇德力西高 科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区
--	--

试验依据标准:

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y、J、G-225,DZ20Y-225T;

Ue:AC380V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics:19kA(Y), 25kA(J), 50kA(G);


Icu:25kA(Y), 42kA(J), 100kA(G);

A 类; 脱扣级别:10; 3P(Y、J、G)、4P(Y、J);

配用的辅助触头:

AC-15: Ue: AC380V; Ie:0.4A, DC-13: Ue: DC220V; Ie:0.15A

主检: 李 强 签名:  日期: 2011-05-30

审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2011-05-30

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-05-30



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证型号变更为: DZ20Y、J、G-225, DZ20Y-225T (增加 Y 型 3 极透明盖); 额定绝缘电压变更为: 690V
变更前该产品的型号为 DZ20Y、J、G-225; 变更前额定绝缘电压为: 660V
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B1709-S;
3. 出具原 3C 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2002010307022092;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。