



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0201-2812343

(任务编号)

产品名称：框缘式三相四线插座（模数化插座）

型 号：CDXH 25A 440V~

CDXH 16A 440V~



检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司



# 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0201-2812343 (任务编号) 样品名称: 框缘式三相四线插座 (模数化插座) 型号规格: CDXH 25A 440V~ 商标: / 样品数量: 6 只 样品生产序号: —— 收样日期: 2018.2.6 样品来源: 客户送样 抽样通知书编号: ——	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气 (芜湖) 有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
--	--

试验依据标准:

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》


GB/T 1003-2016 《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本次检验以 CDXH 25A 440V~ 为主检样品, 覆盖 CDXH 16A 440V~ 样品。

覆盖样品送样数量为 3 只。

主检: 陈小辉 签名:  日期: 2018.3.7

主检: 郭春育 签名:  日期: 2018.3.7

签发: 徐建楚 签名:  日期: 2018.3.7

浙江方圆检测集团股份有限公司

(盖章)

2018年3月7日

备注

本报告为证书 2017010201969690 的变更确认试验报告, 本次进行标准换版、变更产品名称、减少插套、载流件供应商且变更供应商名称、变更导线夹 (接线扣) 部分供应商、变更螺钉部分供应商和材料, 其余均未变更。

本报告应与原型式试验报告 (02401-1711102161) 同时使用方才有效, 单独使用无效。

对主检进行了第 8、9、10、12、13、19、20、21、22、26、27 章试验, 对覆盖进行了第 8、9、10、13、27 章试验。