



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010307128389

委托人名称、地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

电动机断路器
CDV2s-32；详情见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008；GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018 年 11 月 05 日 有效期至：2021 年 10 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2018010307128389

纸 号: 2077637

CDV2s-32

Ui: 690V; Ue: 230V/240V, 400V/415V, 690V;

In: 0.1A~0.16A, 0.16A~0.25A, 0.25A~0.4A, 0.4A~0.63A, 0.63A~1A, 1A~1.6A, 1.6A~2.5A, 2.5A~4A, 4A~6.3A, 6A~10A, 9A~14A, 13A~18A, 17A~23A, 20A~25A, 24A~32 A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

使用类别: A 类; 3P; 脱扣级别: 10A;

额定短路能力:

0.1~0.16A, 0.16~0.25A, 0.25~0.4A, 0.4~0.63A, 0.63~1A, 1~1.6A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V, 400V/415V, 690V);

1.6~2.5A, 2.5~4A, 4~6.3A, 6~10A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V, 400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2.25kA (690V) 9~14A, 13~18A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V);

I_{cu} : 15kA (400V/415V), I_{cs} : 7.5kA (400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2.25kA (690V);

17~23A, 20~25A: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (230V/240V); I_{cu} : 15kA (400V/415V), I_{cs} : 6kA (400V/415V);

I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2.25kA (690V);

24~32A: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (230V/240V); I_{cu} : 10kA (400V/415V), I_{cs} : 5kA (400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2.25kA (690V)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心