151300110071

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2018CCC0305-2970230
(任务编号)

产品名称：组合开关

型　　号：HZ10-25□/3

检测机构：福建省产品质量检验研究院

福建省产品质量检验研究院
检测报告专用章

样品名称：组合开关 型　　号：HZ10-25P/3 商　　标：/ 数　　量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2018-10-26 完成日期：2018-11-13	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HZ10-25□/3;
Uimp:2.5kV； Ui:380V； Ith:25A;
AC-21A,AC-22A： Ue/Ie:AC380V/25A;
DC-21A： Ue/Ie:DC220V/25A;
AC-3： Ue/Ie:AC380V/6.3A;
Icw:500A/1s； Icm(峰值):705A;
使用类别：AC-21A,AC-22A，AC-3,DC-21A;
极数:3P

主检：张帆	日期：2018-11-13	福建省产品质量检验研究院 2018 年 11 月 16 日
审核：杨仁存	日期：2018-11-16	
签发：[illegible]	日期：2018-11-16	

备注：1.变更情况：详见附页；
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号)：C-040-11B3009-S(A2011CCC0305-1198600)；
3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
4.原 3C 证书编号：2003010305039250;
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)；
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。