



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0305-2965380
(任务编号)

产品名称：按钮开关

型 号：LAY8E

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）




样品名称: 按钮开关 型号: LAY8E 商标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 10 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2018-11-08 完成日期: 2018-12-26	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LAY8E; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/2.5A, A C220V/4.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.4A, DC110V/0.8A; 安装孔径: ϕ 22m m; IP40/IP65(仅防水钮及防水钮自锁) (板前)

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-12-26

审核: 林杰 签名:  日期: 2018-12-28

签发: 许启进 签名:  日期: 2018-12-28



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注

变更信息	见下页“变更信息附件”	
原 3C 证书编号	2016010305842141	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究院股份有限 公司	03601-A-15B1971-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效