



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0303-2951181  
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>产品名称: 接触器式继电器</p> <p>型 号: JZC1</p> <p>数 量: 23</p> <p>收样日期: 2018-10-17</p> <p>完成日期: 2018-10-24</p> <p>样品来源: 企业送样</p>                                                                                                                                   | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JZC1 Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC250V; Ie: 0.55A; Us: AC12V, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC440V; DC12V, DC24V, DC36V, DC48V, DC110V, DC220V; Uimp: 8kV</p> |                                                                                                                                                                                     |
| <p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2018-10-29</p>                                                                                                                                    |  <p>浙江省机电产品质量检测所</p> <p>2018年10月31日</p>                                                        |
| <p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2018-10-30</p>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-10-31</p>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <p>备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |