



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2018CCC0305-2965382
(任务编号)

产品名称: 断火限位器

型 号: LX44-10

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 断火限位器</p> <p>型 号: LX44-10</p> <p>数 量: 8</p> <p>收样日期: 2018-09-20</p> <p>完成日期: 2018-10-30</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>LX44-10; Ui: 380V; Ith=10A; AC-15: Ue=AC380V, Ie=10A; AC-14: Ue=AC380V, Ie=10A; IP44, Uimp: 2.5kV</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2018-10-31</p>	
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2018-10-31</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-11-01</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;</p>	