



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2965374


产品名称: 万能转换开关

型号: LW5-16

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0305-2965374 样品名称: 万能转换开关 型号: LW5-16 商 标:  样品数量: 11 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018 年 11 月 18 日 完成日期: 2019 年 01 月 20 日	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW5-16;


Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ith: 16A;

AC-15: Ue: AC500V, Ie: 2A; Ue: AC380V, Ie: 2.6A; Ue: AC220V, Ie: 4.6A;

DC-13: Ue: DC440V, Ie: 0.14A; Ue: DC220V, Ie: 0.27A; Ue: DC110V, Ie: 0.55A;

主检: 汪林峰 签名:  日期: 2019-01-21

审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-01-21

签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-01-21



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2	产品参数变更 (Uimp)	/	6kV
3	总装图号变更	2DLX.470.001.1-16, 2DLX.471.001.1-16	2470000100DW
4	底座供应商变更	乐清市精普电器厂	乐清市桥升塑胶厂
5	触头材料变更	银铜复合 AgCu	银氧化铬复铜 AgCdO17/Cu
6	触头供应商变更	乐清市天虹合金厂	中希集团有限公司 乐清市协德电器配件厂
7	弹簧供应商变更	乐清市长江弹簧厂	乐清市东风弹簧制造有限公司

产品认证情况:

原 3C 证书编号	2003010305039470		
原报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有 限公司	报告编号	C-040-09B2692-S C-040-11B3000-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。