



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2965371

产品名称: 万能转换开关






型号: LW8-10



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0305-2965371</p> <p>样品名称: 万能转换开关</p> <p>型号: LW8-10</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 10 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2018 年 11 月 18 日</p> <p>完成日期: 2019 年 01 月 17 日</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生 产 者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生 产 企 业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>LW8-10;</p> <p>Ui: 500V; Uimp: 2.5kV; Ith: 10A;</p> <p>AC-15: Ue: AC380V/220V, Ie: 0.95A/1.6A;</p> <p>DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.14A;</p>	
<p>主检: 何 炬 签名:  日期: 2019-01-19</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-01-19</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-01-19</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 3C 认证情况见附页</p>	