

CAI-1-1  
2018.8.6



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2945031  
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: F4,FD6

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 辅助触头组 型号: F4,FD6 商标: / 样品数量: 8台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-27 完成日期: 2018-07-31	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

F4,FD6




Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC660V/0.55A,AC400V/0.9A,AC380V/0.95A,AC220V/1.6A;

DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.13A,DC220V/0.15A,DC110V/0.3A,DC48V/0.69A,

DC24V/1.375A,DC12V/2.75A;

防护等级:IP20.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2018-08-06
审核: 尤雪元	签名: 	日期: 2018-08-06
签发: 张洁	签名: 	日期: 2018-08-06



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准变更	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B1790-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2008010305285124;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。