

CR2-4-1
2018.8.21



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2951180
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC4-40,31,22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 接触器式继电器
 型号: JZC4-40,31,22
 商标: /
 样品数量: 5 台
 样品来源: 工厂送样
 收样日期: 2018-08-06
 完成日期: 2018-08-14

委托人: 德力西电气有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
 工业园区
 生产者: 德力西电气有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
 工业园区
 生产企业: 德力西电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
 工业园区

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC4-40,31,22;
 Uimp:6kV;Ue:690V;
 AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;
 DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A;
 防护等级:IP20;

主检: 朱文华 签名:  日期: 2018-08-21
 审核: 姜鑫 签名:  日期: 2018-08-21
 签发: 许建林 签名:  日期: 2018-08-21



备注

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 触头尺寸	静触头 $\phi 3.5 \times 0.8$, 动触头 $\phi 3.5 \times 0.8$	静触头 $\phi 3.2 \times 0.8\text{mm}$, 动触头 $\phi 3.0 \times 0.8\text{mm}$
3. 控制线圈	760 匝 (36V)、2320 匝 (110V)、2674 匝 (127V)、4630 匝 (220V)、8000 匝 (380V)	815 匝 (36V)、2500 匝 (110V)、2880 匝 (127V)、5000 匝 (220V)、8635 匝 (380V)
4. 冲击耐受电压	8kV	6kV
5. 线圈厂家	德力西电气有限公司	浙江长城电工科技股份有限公司 宁波金田新材料有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司

- 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-10B2241-S;
- 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4. 原 CCC 证书编号: 2003010303039751;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。