



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010307787417

### 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

### 生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

### 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

### 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE:Ue:AC230V(1P+N、2P),AC400V(3P、3P+N、4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B、C、D型特性;I $\Delta$ n:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC型;Ics=Icn=6kA;I $\Delta$ m:630A;1P+N(1个保护极,N极常通,不带隔离)、2P、3P、3P+N(3个保护极,N极常通,不带隔离)、4P;DZ47sLEG:Ue:AC230V(1P+N、2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B、C、D型特性;I $\Delta$ n:30mA/AC型;I $\Delta$ m:630A;Ics=Icn=6kA;1P+N(1个保护极,N极常通,不带隔离)、2P;

### 产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019年02月13日 有效期至：2020年07月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年07月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆梅



## 中国质量认证中心