



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0307-2909212
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: CDB9LM

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: CDB9LM 商 标: / 样品数量: 120 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-06-04 完成日期: 2018-07-24	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.21-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDB9LM; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V(2P), AC400V(4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型特性; I Δ n:30mA, 300mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电磁式; I Δ m:3kA; Ics=Icn:6kA; 2P, 4P; 适用于隔离用	
主检:  日期: 2018-07-24	福建省产品质量检验研究院 2018年8月1日 
审核:  日期: 2018-07-31	
签发:  日期: 2018-08-01	
备注	示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-18DQ046
首页	√	1	02501-18DQ046
报告组成	√	1	02501-18DQ046
安全型式试验报告	√	191	02501-18DQ046-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验