



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2945408  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: CDM3L-125C、CDM3L-125S、CDM3L-125F

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





|   |   |
|---|---|
| <p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型号: CDM3L-125C、CDM3L-125S、CDM3L-125F</p> <p>数量: 6</p> <p>收样日期: 2019-03-11</p> <p>完成日期: 2019-03-25</p> <p>样品来源: 企业送样</p> | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p> |
|---|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM3L-125C、CDM3L-125S、CDM3L-125F; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V/415V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 单磁式; C型: Ics: 12kA; Icu: 20kA; S型: Ics: 21kA; Icu: 35kA; F型: Ics: 30kA; Icu: 50kA; 脱扣级别: 10A; I $\Delta$ n: 30mA(只有非延时型有)、100mA、300mA、500mA 任选三档可调/AC型、A型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; I $\Delta$ m: 25%Icu; 使用类别: A类; 极数: 3P(适用于隔离用), 4P(A型: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用; B型: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 漏电报警模块; RA; Ith: 8A; AC-14: AC250V/5A; DC-13: DC30V/5A; 电动操作机构; CD2-100F; Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC240V

主检: 傅炳 签名:  日期: 2019-03-29

审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-01

签发: 杜量 签名:  日期: 2019-04-02

  
 浙江省机电产品质量检测所  
 2019年04月02日

备注

变更信息详见附件表 1