



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：





申请编号：A2019CCC0307-3161583
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：CDM9Li-125S、CDM9Li-125F、
CDM9Li-125N、

检测机构：浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型号: CDM9Li-125S、 CDM9Li-125F、 CDM9Li-125N</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-04-29</p> <p>完成日期: 2019-05-15</p>	<p>委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司</p> <p>委托人地址: 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 原获证(2014010307744180)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2014010307744180)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CDM9Li-125S、CDM9Li-125F、CDM9Li-125N Ue: AC400V/415V; Uimp: 8kV; Ui: 800V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; S型: Ics: 12kA; Icu: 20kA; F型: Ics: 21kA; Icu: 35kA; N型: Ics: 30kA; Icu: 50kA; IΔn: 30mA (只有非延时型有)、100mA、300mA、500mA 任选三档可调/AC型, A型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25% Icu; 使用类别: A类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 漏电报警模块: RA Ith: 8A; AC-14: AC250V/5A; DC-13: DC30V/5A;</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-05-15</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年05月17日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-05-16</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-05-17</p>	
<p>备注</p>	<p>变更信息详见附件表 1</p>