



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0305-3272609
(任务编号)

产品名称：自动转换开关电器

型 号：CDQ3s-800/3A,CDQ3s-800/3B,
CDQ3s-800/4A,CDQ3s-800/4B

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



| | |
|--|---|
| <p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型 号: CDQ3s-800/3A, CDQ3s-800/3B,CDQ3s-800/4A, CDQ3s-800/4B</p> <p>商 标: DELIXI ELECTRIC</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-08-09</p> <p>完成日期: 2019-08-26</p> | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p> |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见附页

主检: 庄晓丽 日期: 2019.08.26

审核: 邵吉福 日期: 2019.08.26

签发: 魏秋媛 日期: 2019.08.26



备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|----------------------------|-----|
| 接线板形状变更 | | |
| 原证书编号 | 2012010305557960 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2017CCC0305-2591495 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |