国家强制性产品认证

试验报告

新申请 □变更 □监督 □复审 ■其他：

申请编号： A2019CCC0307-3089790

（任务编号）

产品名称： 小型断路器

型　　号： DZ47s-80，DZ47s-80H

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

样品名称：	小型断路器	委托人：	德力西电气（芜湖）有限公司
型号规格：	DZ47s-80，DZ47s-80H	委托人地址：	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
商　　标：	/	生产者：	德力西电气有限公司
样品数量：	3台	生产者地址：	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
样品来源：	企业送样	生产企业：	德力西电气（芜湖）有限公司
收样日期：	2019年1月16日	生产企业地址：	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
完成日期：	2019年1月17日		

试验结论：原获证(母证书号:2018010307144883)产品依据GB/T10963.1-2005标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证(母证书2018010307144883)产品描述、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47s-80 Ue: AC230V; In:80A;1P,2P; 瞬时脱扣类型:C型;
Ics=Icn=4.5kA(1P), Ics=Icn=6 kA(2P)
DZ47s-80H Ue: AC230V; In:80A;2P;瞬时脱扣类型:C型;
Ics=7.5kA, Icn=10kA

主检：	向东	日期：	19.1.17
审核：	薛立山	日期：	19.1.17
签发：	李州	日期：	19.1.17

湖南电器检测所有限公司 检验检测专用章

（检测机构名称、盖章）

2019年1月17日

备注：

	母证书	利用以获证书结果模式认证
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西电气（芜湖）有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CDBKs-80、CDBKs-80H	DZ47s-80，DZ47s-80H
母证书编号	2018010307144883	
母证书检测机构	湖南电器检测所有限公司	

说明：本试验报告引用编号为“03401-2018100A-S”的报告，仅修改了申请人名称、地址,除型号命名不同外,其余参数均一致。