



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2863613  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47s

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 小型断路器 型号: DZ47s 商 标: / 样品数量: 141 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-09-17 完成日期: 2019-09-30	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47s  
 Ui:500V;Uimp:4kV;  
 Ue:AC230V/400V(1P),AC230V(1P+N,2P),AC400V(2P,3P,3P+N,4P);  
 In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;  
 Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P(AC400V),3P,3P+N,4P),  
 Ics:7.5kA,Icn:10kA(2P(AC230V));  
 极数:1P+N(一个保护极,N极可开闭),3P+N(三个保护极,N极可开闭)(B型/C型/D型/10A-63A);  
 1P,2P,3P,4P(B型/C型/D型/1A-63A).

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2019-11-13
审核: 姜 鑫	签名: 	日期: 2019-11-13
签发: 张爱琴	签名: 	日期: 2019-11-13



备注:

- 1.变更情况: 见附页 1;
- 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-16C0043-S;
- 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2014010307678412;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。