



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2019CCC0307-3274273  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM3E-400M、CDM3E-400H、CDM3E-400R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: CDM3E-400M、 CDM3E-400H、CDM3E-400R 商 标: / 样品数量: 6 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-10-08 完成日期: 2019-10-24	委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---	---

试验结论: 原获证(2017010307007025)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2017010307007025)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CDM3E-400M、CDM3E-400H、CDM3E-400R Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R型); Ui: 800V; In: 400A (160A、200A、225A、250A、300A、315A、350A、400A 可调); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V); R型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V); Icw: 5kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-400/630, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

主检: 朱琳 签名:  日期: 2019-10-25	 浙江省机电产品质量检测所 2019年10月28日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2019-10-28	
签发: 杜量 签名:  日期: 2019-10-28	

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	德力西电气有限公司	芜湖施耐德配电电器制造有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区
型号	CDM6Ei-400M、CDM6Ei-400H、CDM6Ei-400R、 CDM6Si-400M、CDM6Si-400R	CDM3E-400M、CDM3E-400H、 CDM3E-400R
总装配图	1253004200 (CDM6Ei-400 3P)、1253004300 (CDM6Ei-400 3P+N、4P)、 1253004600 (CDM6Si-400 3P)、1253004700 (CDM6Si-400 3P+N、4P)	12530042B0 (CDM3E-400 3P)、 12530043B0 (CDM3E-400 3P+N、4P)
母证书编号	2017010307007025	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所	
说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C170932”的报告, 仅对 CDM6Ei-400M、CDM6Ei-400H、CDM6Ei-400R 进行了认证, 修改了申请人名称、地址、总装配图号、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。		