



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3320016
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6i-125L


检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: CDM6i-125L 数量: 20 收样日期: 2019-10-14 完成日期: 2019-11-15 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDM6i-125L Ue: AC400V/415V; Ui: 800V; Uimp; 8kV; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icu: 35kA、Ics: 21kA; 过电流脱扣器类型: 单磁式、热磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件.: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125 (小); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

主检: 龙 玺 签名:  日期: 2019-11-16
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-11-17
 签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-11-18



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;
 CDM6i-125L 125A 4P-B: I -1~ I -5、II -1、III-1、III-3、N-1、FZ-1~FZ-3、H-1、K-1、Y-1、Y-2;
 CDM6i-125L 10A 4P-B: II -2、III-2、III-4;