



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2018CCC0307-2863615
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47s

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: DZ47s 商 标: / 样品数量: 138 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-08 完成日期: 2019-11-27	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47s Ui:500V;Uimp:4kV; Ue:AC230V/400V(1P),AC230V(1P+N,2P),AC400V(2P,3P,3P+N,4P); In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B 型,C 型,D 型; Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P(AC400V),3P,3P+N,4P), Ics:7.5kA,Icn:10kA (2P(AC230V)); 极数:1P+N(一个保护极,N 极可开闭),3P+N(三个保护极,N 极可开闭)(B 型/C 型/D 型/10A-63A); 1P,2P,3P,4P(B 型/C 型/D 型/1A-63A).	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-12-23	 (检测机构名称 盖章) 2019 年 12 月 23 日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-12-23	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2019-12-23	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-14C0248-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2015010307755573; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	