



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2019CCC0304-3337220
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2M-06、CJX2M-09、CJX2M-12


检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





<p>产品名称: 交流接触器</p> <p>型 号: CJX2M-06、CJX2M-09、CJX2M-12</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-11-14</p> <p>完成日期: 2019-12-07</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 乐清市万联电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 乐清市北白象镇小方村</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CJX2M-06、CJX2M-09、CJX2M-12 Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 20A; Ue: AC400V; CJX2M-06 Ie: 6A; CJX2M-09 Ie: 9A; CJX2M-12 Ie: 12A; 使用类别: AC-3; Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC36V、DC220V、DC110V、DC48V、DC24V; 极数: 3P、4P; 辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A; AC-15 Ue: 380V; Ie: 0.95A; DC-13 Ue: 220V; Ie: 0.15A; Uimp: 4kV; Ui: 690V

主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-12-08

审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-12-08

签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-12-09



备注:	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人、生产者 (制造商) 名称	乐清市万联电器有限公司	德力西电气有限公司
	委托人、生产者 (制造商) 地址	乐清市北白象镇小方村	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
	型号	CJX2-K06、CJX2-K 09、CJX2-K12	CJX2M-06、CJX2M-09、CJX2M-12
	母证书编号	2019010304235380	
	母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所	
	说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C191423”的报告, 仅修改了委托人、生产者 (制造商) 的名称、地址, 产品除型号命名不同外, 其余参数均一致		